



Předávací protokol

Předmětem je regulátor Typ E-45 / 1 ks

Technická data zařízení :

Výrobní číslo // bude doplněno po předání //

0	4	5	7	.	1			2	0	0	7
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---

kód zařízení

rok výroby

Norma UL ano
/ protokol o schodě na dodávané komponenty /

Napětí : 3 x 240 V / 50 Hz
Regulace / V od 180 do 230
Proud max. / A 145
Regulace / A od 50 do 130
Dálkové ovládání ano
Přídavná kompenzace
.....

Skříň : SAREL SPACIAL 3D
Podstavec : ano
IP : 65
Rozměr : 2000 x 800 x 400 ..x
1800 x 800 x 400
1600 x 800 x 400
Plech (ocel) ..x
Plast
Nerez

Váha 2160 kg / bez palety

Na základě předávacího protokolu , bylo zařízení předáno v provozuschopném stavu a bez závad . Bude li zařízení v dohodnuté provozní době poškozeno nebo zničeno bude uhrazeno v plné výši provozovatelem .

úspora 34%

.....
předal / dodavatel
dne : 11. 8. 2007

.....
převzal / provozovatel
dne : 11. 8. 2007