

Předávací protokol

Předmětem je regulátor 1 kus Typ E – RS 45

Technická data zařízení

Výrobní číslo /
bude doplněno po předání

4	5	0	7	.	1	2	0	0	7		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

kód zařízení

rok výroby

Regulátor typ E – RS 45
 Stabilizátor typ
 Norma UL ano
 / protokol o schodě na dodávané komponenty /

Napětí : 3 x 240 V / 50 Hz
 Regulace / V od 165 do 250
 Proud max. / A 136
 Regulace / A od 20 do 136
 Dálkové ovládání x
 Přídavná kompenzace x
 Skříň : SPACIAL 3D
 Podstavec : ano
 IP : 65
 Rozměr : 1600 x 800 x 400
 Plech (ocel) ano
 Plast x
 Nerez x
 Váha 353 kg / bez palety

Měření : dne 11. 1. 2004

bez regulace - doba provozu 1 hod nam. hodnota 39,2 kWh celkem 13,7 kWh
 s regulací - doba provozu 1 hod nam. hodnota 12,4 kWh celkem

Regulátor je připraven k prodeji za těchto podmínek a zůstane připojen na stávajícím místě , které bylo určeno zákazníkem .

200 Kč 16,8 kWh - 1150 Kč v 90 Kč, 8

Na základě předávacího protokolu , bylo zařízení předáno v provozuschopném stavu a bez závad . Bude-li zařízení v dohodnuté provozní době poškozeno nebo zničeno bude uhrazeno v plné výši provozovatelem .

předal / dodavatel

převzal / provozovatel

ERAM spol. s r.o.
 Šestáková 409 030 50204
 IČO: 47548690 DIČ: 47548690