

(83196) počítač - elektronika
0 - 14.2.08 - 12.10 hod.



Předávací protokol - naměřené hodnoty úspory

k nájemní smlouvě (reference)

Technická data zařízení : Typ : ERS-45

Výrobní číslo // bude doplněno po předání //

014508 | 022008

kód zařízení

rok výroby

Norma UL ano
/ protokol o schodě na dodávané komponenty /

Napětí : 3 x 240 V / 50 Hz
Regulace / V od 100 do 250
Regulace / A od 0 do 150
Proud max. / A

Dálkové ovládání
Přídavná kompenzace

Luxmetr :
Skříň : SAREL SPACIAL 3D
Podstavec : ano
IP : 65
Rozměr : 2000 x 800 x 400
1800 x 800 x 400
1600 x 800 x 400
1000 x 800 x 300

Plech (ocel)
Plast

Váha 420 kg / bez palety

Na základě předávacího protokolu, bylo zařízení předáno v provozuschopném stavu a bez závad. Bude-li zařízení v dohodnuté provozní době poškozeno nebo zničeno bude uhrazeno v plné výši provozovatelem. Veškeré naměřené hodnoty jsou na základě skutečného stavu provozovaného zařízení.

Měření : dne 14.2.2008

Bez regulace doba provozu 0,5 hod naměřená hodnota 44,6 kWh
S regulací doba provozu 0,5 hod naměřená hodnota 3,10 kWh

Rozdíl 13,6 kWh

Úspora celkem 30,5 %

předal / dodavatel
dne :

převzal / zákazník
dne : 14.2.2008

ERAM spol s.r.o.
Školní 562 PO Box 104
41108 Štětí
Česká republika

Tiskařský Holdn