

Předávací protokol

Předmětem je regulátor TYP 4/E - 45... ..1... kus

210
POLK 2

Technická data zařízení

Výrobní číslo /
bude doplněno po předání

		0	9	4	5	2	0	0	6

kód zařízení

rok výroby

Regulátor typ

EH / E - 45

Stabilizátor typ

Norma UL

ano

/ protokol o schodě na dodávané komponenty /

Napětí :

3 x 240 V / 50 Hz

Regulace / V

od 170 do 240

Proud max. / A

136

Regulace / A

od 20 do 136

Dálkové ovládání

x

Přídavná kompenzace

x

Skříň :

SAREL SPACIAL 3D

Podstavec :

ano

IP :

65

Rozměr :

1600 x 800 x 400

Plech (ocel)

ano

Plast

x

Nerez

x

Váha

353 kg / bez palety

Na základě předávacího protokolu, bylo zařízení předáno v provozuschopném stavu a bez závad.

ERAM spol. s r.o.

Školní 562 411 08 Štětí

NO: 47548690 DIČ: -47548690

předal / dodavatel

dne : 2.11.2006

Electronics Czech
s.r.o.

664 24 Kufín KAMP 1293

IČO: 48910791

DIČ: 48910791

převzal / provozovatel

dne : -2 -11- 2006

úspora 31,6%